



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главного управления МЧС России по Кемеровской области**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9<sup>А</sup>, тел/факс 8 (384-2) 53-87-90, E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово**

650036, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, 48, тел 8(384-2) 67-28-81, E-Mail: Leninsky.raion@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 21/1/16

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей № 23»,

Законному представителю юридического лица – директору Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Лицей № 23»

Козыревой Людмиле Владимировне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 21 от 05 февраля 2021 года заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Гитрука А.С. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» (сокращенное название - МБОУ «Лицей № 23») государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Виноградовой Анастасией Александровной по адресу: 650056, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект улица Ворошилова, 10 Б.

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» Козырева Людмила Владимировна, заместитель директора по БЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 23» Малютин Олег Владимирович.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения и выполнения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы № 1 в исправном состоянии, а именно: согласно протокола испытаний вертикальной пожарной лестницы № 1 от 10.12.2019 крепление наружной пожарной лестниц не закреплено к	п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации; табл. Б1 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.07.2021	



	зданию, также лестница обрезана - расстояние от уровня земли до первой ступени более 1,5 м.			
2.	Баннеры в количестве 3 шт., размещаемые на фасаде здания, выполнены из материалов с показателями пожарной опасности выше требуемых Г1, В1, Д2, Т2, а именно: представлены сертификат соответствия № ЦОТК.RU.ПР008.Н.00015 с показателями Г2, В3, Д3, Т3, сертификат соответствия № ЦОТК.RU.ПР008.Н.00014 с показателями Г1, В2, Д3, Т3, сертификат соответствия № ЦОТК.CN.ПР002.Н.00088 с показателями Г2, В2.	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,  
г. Березовского и Кемеровского района  
по пожарному надзору Виноградова А.А.

«16» марта 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

(подпись)

С предписанием № 21/1/16 от 16.03.2021 ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

*Козырева Людмила Владимировна*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«17» марта 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)